



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20210624005

项目名称: 吉林中西医结合医院废气检测

委托单位: 吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司



报告日期: 二〇二一年六月二十四日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20210624005

第 1 页 共 3 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林中西医结合医院废气检测	委托编号	HT2021060102
委托单位	吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林中西医结合医院	采样日期	2021.6.22
样品外观	——	检测日期	2021.6.22-2021.6.23

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法及检测依据	仪器名称	型号	检测人员
有组织 废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	可见分光光度计	L2	梁亚民
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版), 第三篇 空气质量监测, 第一章气态无机污染物, 十一、硫化氢	紫外-可见分光光度计	L5	刘玉欣
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	——	——	祁昕等
无组织 废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	可见分光光度计	L2	梁亚民
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版), 第三篇 空气质量监测, 第一章气态无机污染物, 十一、硫化氢	紫外-可见分光光度计	L5	刘玉欣
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	——	——	祁昕等
	甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC9790	马树颖
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	可见分光光度计	L2	王金华

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20210624005

第 2 页 共 3 页

三、 检测结果

1、有组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	唯一性标识	检测结果			检出限 /(mg/m ³)
				风量 /(Nm ³ /h)	排放浓度 /(mg/m ³)	排放速率 /(kg/h)	
2021 年 6 月 22 日	污水处理站 排气筒 出气口	氨	K-20210622-29	4652	22.5	0.105	0.25
		硫化氢	K-20210622-30		0.010	4.65×10 ⁻⁵	0.003
		臭气浓度	K-20210622-31		73 (无量纲)		

2、无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	唯一性标识	单位	检测结果	检出限
2021 年 6 月 22 日	1#污水处理站 东北侧 (上风向)	臭气浓度	K-20210622-32	无量纲	<10	——
		氨	K-20210622-33	mg/m ³	0.031	0.01
		氯气	K-20210622-34	mg/m ³	未检出	0.03
		硫化氢	K-20210622-35	mg/m ³	未检出	0.001
	2#污水处理站 西南侧 (下风向)	臭气浓度	K-20210622-36	无量纲	<10	——
		氨	K-20210622-37	mg/m ³	0.074	0.01
		氯气	K-20210622-38	mg/m ³	未检出	0.03
		硫化氢	K-20210622-39	mg/m ³	0.001	0.001
	3#污水处理站 西南侧 (下风向)	臭气浓度	K-20210622-40	无量纲	<10	——
		氨	K-20210622-41	mg/m ³	0.065	0.01
		氯气	K-20210622-42	mg/m ³	未检出	0.03
		硫化氢	K-20210622-43	mg/m ³	0.001	0.001
	4#污水处理站 西南侧 (下风向)	臭气浓度	K-20210622-44	无量纲	<10	——
		氨	K-20210622-45	mg/m ³	0.080	0.01
		氯气	K-20210622-46	mg/m ³	未检出	0.03
		硫化氢	K-20210622-47	mg/m ³	0.003	0.001
	5#污水处理站内	甲烷	K-20210622-48	%	0.0007420	0.0000084

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告


报告编号: JCBG20210624005

第 3 页 共 3 页

3、采样期间气象条件一览表

采样日期	气温/℃	气压/kPa	风向	风速/(m/s)
2021年6月22日	23	101.2	东北风	1.8

4、无组织废气检测点位示意图



(以下内容空白)



(盖章)

报告编制人:

[Handwritten signature]

审核人:

[Handwritten signature]

授权签字人:

[Handwritten signature]

签发日期: 2021.6.24