



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20221130001



项目名称: 吉林省吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林省吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司

报告日期: 二〇二二年十一月三十日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20221130001

第 1 页 共 1 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林省吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2022110705
委托单位	吉林省吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林省吉林中西医结合医院	采样日期	2022.11.28
样品外观	无色透明液体，有微弱刺激性气味	检测日期	2022.11.29

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法及检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	—	—	信月茹
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	信月茹

三、检测结果

1、检测结果

采样点位	检测项目	唯一性标识	单位	检测结果	标准限值	检出限
污水处理站 排水口	悬浮物	S-20221128-7-1	mg/L	24	60	4
	化学需氧量	S-20221128-7-2	mg/L	69	250	4

备注：检测项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 限值要求。

（以下内容空白）



（盖章）

报告编制人：李俊

审核人：张书

授权签字人：李海云

签发日期：2022.11.30