



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20230426003

项目名称: 吉林省吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林省吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司



报告日期: 二〇二三年四月二十六日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：JCBG20230426003

第 1 页 共 1 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林省吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2023040304
委托单位	吉林省吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林省吉林中西医结合医院	采样日期	2023.4.24
样品外观	无色透明液体，有微弱刺激性气味	检测日期	2023.4.25

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法及检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	—	—	信月茹
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	陈志艳

三、检测结果

1、检测结果

采样点位	检测项目	唯一性标识	单位	检测结果	标准限值	检出限
污水处理站 排水口	悬浮物	S-20230424-2-1	mg/L	18	60	4
	化学需氧量	S-20230424-2-2	mg/L	93	250	4

备注：检测项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 限值要求。

（以下内容空白）



报告编制人： 华佳

审核人： 张树

授权签字人： 李海云

签发日期： 2023.4.26