



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20210209004

项目名称: 吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司



报告日期: 二〇二一年二月九日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20210209004

第 1 页 共 2 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2021020305
委托单位	吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林中西医结合医院	采样日期	2021.2.4
样品外观	无色透明液体, 有微弱刺激性气味	检测日期	2021.2.4-2021.2.9

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法 & 检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pH 计	pH211	王 辉
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	——	——	梁亚民
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪	JPSJ-605	梁亚民
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	梁亚民
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计	L2	王金华
	总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基 -1,4- 苯二胺 分光光度法 HJ 586-2010	可见分光光度计	L2	王 辉
	粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法	霉菌培养箱	MJ-150-I	陈 晶

检 测 报 告

报告编号：JCBG20210209004

第 2 页 共 2 页

三、检测结果

1、检测结果

样品名称	唯一性标识	检测项目	单位	检测结果	检出限
污水处理站 排水口废水	S-20210204-3	pH 值	无量纲	6.73	——
		悬浮物	mg/L	27	4
		化学需氧量	mg/L	84	4
		五日生化需氧量	mg/L	31.2	0.5
		氨氮	mg/L	9.08	0.025
		总余氯	mg/L	8.23	0.03
		粪大肠菌群	MPN/L	3.2×10^2	——

(以下内容空白)



(盖章)

报告编制人：吴美奇

审核人：张书宁

授权签字人：李海云

签发日期：2021-2-9